



17 de agosto 2021

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)
CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AGN-DAF-CM-2021-0027

CIRCULAR No. (1)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

PROCESO DE COMPRA MENOR: AGN-DAF-CM-2021-0027, ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AGN.

El Comité de Compras y Contrataciones de (**Archivo General de la Nación (AGN)**) les informa que, en fechas (**ver abajo**) recibimos las siguientes preguntas:

13 agosto 2021

1) Luego de saludarles me dirijo a ustedes con la finalidad de realizarles la siguiente consulta con relación al proceso mencionado en el asunto, según la visita realizada el día de ayer: los ductos de las unidades de AA se ven en buenas condiciones. ¿será necesario cambiarlos completamente o solo es el acople de la unidad al ducto existente?

En el departamento de Biblioteca será instalada una unidad de 5 toneladas inverter con sus ductos nuevos.

En el área de restauración se van a instalar 2 unidades de 5 toneladas inverter, las cuales deben ser instaladas independientes, haciendo la salvedad que pueden re-utilizar el ducto ya existente, pero las unidades deben ser acopladas independientes cada una con su ductería, ya que una va en el área de encuadernación y la otra en el área de restauración de documentos.

Carlos Valdez /Jordany Riveras

