

21 de junio de 2023

Página 1 de 2

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
OFERTA TÉCNICA**

Señores

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN**

Quien suscribe **EMMANUEL ARMANDO CAMILO PADILLA** actuando en nombre y representación de **DIVERSIDART, SRL**, de conformidad con las leyes de **REPÚBLICA DOMINICANA**, detalla debajo las especificaciones técnicas de los productos ofertados en este proceso de licitación:

detectores de humo fotoeléctricos con certificación UL/ULC, compatible con paneles FIRELITE MS-9600LS y MS-9600UDLS, sustitución de los detectores obsoletos y colocación en áreas faltantes del (AGN Sto. Dgo.) y el servicio de mantenimiento para los ya existentes

- 80- Detectores de humo fotoeléctricos direccionable
- 8 - Estaciones Manuales direccionable
- 10 - Luces estroboscópica
- 1-Instalación de señal visual de alarma en estudio de grabación
- Caja de cable de incendio 18/2 (de color rojo 1000 pies)
- Caja de cable de incendio 18/2 (de color gris 1000 pies).
- Mantenimiento al Sistema de Incendio en la Sede Central.
- Instalación de detectores de humo en el nuevo depósito en la Dirección General.
- Reestructuración del cableado.
- Un (1) año de garantía de los equipos.
- Seis (6) meses de mano de obra.
- Sustitución de pulldowns y luces estroboscópicas dañados.
- Nivelar monitores repetidores instalados en la recepción.
- Reubicación de detectores instalados en el depósito 33.
- Reubicación de detectores instalados en depósito 41.
- Reubicación de detectores instalados en el depósito Trujillo.
- Instalación de señal visual de alarma en estudio de grabación.





**No. EXPEDIENTE**

AGN-DAF-CM-2023-0014

21 de junio de 2023

Página 2 de 2

**ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  
OFERTA TÉCNICA**

- Condiciones de pagos: a los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la entrega total de los bienes y servicios adquiridos.

- Productos para entrega **INMEDIATA**.

Sin más por el momento, se despide atentamente,



**EMMANUEL ARMANDO CAMILO PADILLA**

Representante Autorizado