

ADQUISICIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES PARA SER INSTALADOS EN EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

AGN-DAF-CM-2024-0008

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS
CUMPLE / NO CUMPLE / NO FICHA TÉCNICA

DESCRIPCION	OFERTAS	Banco de capacitores	Especificaciones
SOLARTA SRL		Cumple con las especificaciones solicitadas.	Banco de capacitores de 70 KVar de 4 etapas a 208 V 2000 AMP. Debe incluir el diseño la instalación y los materiales. El banco de capacitores será instalado por el oferente ganador en coordinación con la empresa encargada del proyecto fotovoltaico, ambos deberán ponerse de acuerdo en cuanto a la instalación, material y logística de trabajo.

Firma 

Departamento 

